



טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : עמק חפר-קולחים

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
0.15	מג"ל	בורון	B	15/11/22	יציאה ממאגר לפני חיטוי
2	מג"ל	צח"ב מסונן	BODF	15/11/22	
89	מג"ל	סידן	CA	15/11/22	
276	מג"ל	כלוריד	CL	15/11/22	
26	מג"ל	צח"כ מסונן	CODF	15/11/22	
4.5	מג"ל	חמצן מומס	DO	15/11/22	
1570	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	15/11/22	
540	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	15/11/22	
44.6	מג"ל	אשלגן	K	15/11/22	
23.7	מג"ל	מגנזיום	MG	15/11/22	
181	מג"ל	נתרן	NA	15/11/22	
2.59	מג"ל	אמוניה	NH4	15/11/22	
4.57	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	15/11/22	
10.06	מג"ל	חנקית	NO2	15/11/22	
22	מג"ל	חנקה	NO3	15/11/22	
12.648	מג"ל	חנקן כללי	NT	15/11/22	
8.03	-	הגבה בשדה	PHFD	15/11/22	
2.22	מג"ל	זרחה	PO4	15/11/22	
4.4038	-	יחס ספיחת נתרן	SAR	15/11/22	
19	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	15/11/22	
16.5	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	15/11/22	
2	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	15/11/22	יציאה ממאגר אחרי חיטוי
1.08	מג"ל	כלור כללי	RTCL	15/11/22	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : עמק חפר-קולחים

שם מאגר: חפר מערבי מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
1.22	מג"ל	כלור כללי	RTCL	13/11/22	כניסה למאגר המקבל מים מהמט"ש
2.85	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	13/11/22	
0.16	מג"ל	בורון	B	08/11/22	יציאה ממאגר לפני חיטוי
2	מג"ל	צח"ב מסונן	BODF	08/11/22	
81	מג"ל	סידן	CA	08/11/22	
269	מג"ל	כלוריד	CL	08/11/22	
42	מג"ל	צח"כ מסונן	CODF	08/11/22	
5.23	מג"ל	חמצן מומס	DO	08/11/22	
1560	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	08/11/22	
920	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	08/11/22	
42.4	מג"ל	אשלגן	K	08/11/22	
21.1	מג"ל	מגנזיום	MG	08/11/22	
173	מג"ל	נתרן	NA	08/11/22	
8.74	מג"ל	אמוניה	NH4	08/11/22	
9.24	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	08/11/22	
15.4	מג"ל	חנקית	NO2	08/11/22	
19	מג"ל	חנקה	NO3	08/11/22	
18.23	מג"ל	חנקן כללי	NT	08/11/22	
7.62	-	הגבה בשדה	PHFD	08/11/22	
3.4	מג"ל	זרחה	PO4	08/11/22	
4.4268	-	יחס ספיחת נתרן	SAR	08/11/22	
8.7	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	08/11/22	
8.38	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	08/11/22	
> 1600	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	08/11/22	יציאה ממאגר אחרי חיטוי
1	מג"ל	כלור כללי	RTCL	08/11/22	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : עמק חפר-קולחים

שם מאגר: חפר צפוני מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
0.13	מג"ל	בורון	B	22/11/22	יציאה ממאגר לפני חיטוי
< 1	מג"ל	צח"ב מסונן	BODF	22/11/22	
85	מג"ל	סידן	CA	22/11/22	
258	מג"ל	כלוריד	CL	22/11/22	
20	מג"ל	צח"כ מסונן	CODF	22/11/22	
5.63	מג"ל	חמצן מומס	DO	22/11/22	
1470	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	22/11/22	
23	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	22/11/22	
40.2	מג"ל	אשלגן	K	22/11/22	
23.5	מג"ל	מגנזיום	MG	22/11/22	
149	מג"ל	נתרן	NA	22/11/22	
0.05	מג"ל	אמוניה	NH4	22/11/22	
1.07	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	22/11/22	
0.05	מג"ל	חנקית	NO2	22/11/22	
35	מג"ל	חנקה	NO3	22/11/22	
9.135	מג"ל	חנקן כללי	NT	22/11/22	
8.11	-	הגבה בשדה	PHFD	22/11/22	
3.6881	-	יחס ספיחת נתרן	SAR	22/11/22	
27	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	22/11/22	
21.5	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	22/11/22	
< 1.8	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	22/11/22	יציאה ממאגר אחרי חיטוי
0.7	מג"ל	כלור כללי	RTCL	22/11/22	