

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
49.50	mg/l	Ca	סידן	15-11-2022 09:00	מעלה קישון דרומי אחרי מיהול
6.00	mg/l	CBOD	צח"ב	23-11-2022 09:30	
2.00	mg/l	CBOD	צח"ב	15-11-2022 09:00	
8.57	mg/l	DO	חמצן מומס	15-11-2022 09:00	
39.00	mg/l	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	23-11-2022 09:30	
44.00	mg/l	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	15-11-2022 09:00	
23.00	NTU	TURBFD	עכירות שדה	23-11-2022 09:30	
3.25	NTU	TURBFD	עכירות שדה	15-11-2022 09:00	
0.07	mg/l	PO4	זרחה	15-11-2022 09:00	
3.57	unit	SAR	יחס ספיחת נתרן	15-11-2022 09:00	
8.05	unit	pHFD	הגבה בשדה	15-11-2022 09:00	
920.00	MPN/100ml	FMPN	קוליפורם צואתי	15-11-2022 09:00	
1580.00	µmho/cm	EC	מוליכות חשמלית	23-11-2022 09:30	
1210.00	µmho/cm	EC	מוליכות חשמלית	15-11-2022 09:00	
365.00	mg/l	Cl	כלוריד	23-11-2022 09:30	
266.00	mg/l	Cl	כלוריד	15-11-2022 09:00	
33.80	mg/l	Mg	מגנזיום	15-11-2022 09:00	
0.33	mg/l	NO2	חנקית	23-11-2022 09:30	
<0.01	mg/l	NO2	חנקית	15-11-2022 09:00	
133.00	mg/l	Na	נתרן	15-11-2022 09:00	
17.00	mg/l	NO3	חנקיה	23-11-2022 09:30	
<1.00	mg/l	NO3	חנקיה	15-11-2022 09:00	
0.28	mg/l	NH4	אמוניה	23-11-2022 09:30	
<0.03	mg/l	NH4	אמוניה	15-11-2022 09:00	
8.40	mg/l	K	אשלגן	15-11-2022 09:00	
0.09	mg/l	B	בורן	15-11-2022 09:00	
0.50	mg/l	NKJT	חנקן קלדהל	15-11-2022 09:00	
14.00	mg/l	COD	צח"כ	15-11-2022 09:00	
1234.00	µmho/cm	ECFD	מוליכות שדה	15-11-2022 09:00	
1.06	mg/l	NKJT	חנקן קלדהל	23-11-2022 09:30	
32.00	mg/l	COD	צח"כ	23-11-2022 09:30	
<1.80	MPN/100ml	FMPN	קוליפורם צואתי	07-11-2022 09:30	מעלה קישון דרומי יציאה א"ה 30 דקות
<1.80	MPN/100ml	FMPN	קוליפורם צואתי	23-11-2022 09:30	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
<1.80	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	21-11-2022 09:00	מעלה קישון דרומי יציאה א"ה 30 דקות
<1.80	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	15-11-2022 09:00	
1.02	mg/l	כלור כללי	RTCL	21-11-2022 09:00	
1.15	mg/l	כלור כללי	RTCL	20-11-2022 09:00	
1.24	mg/l	כלור כללי	RTCL	15-11-2022 09:00	
1.05	mg/l	כלור כללי	RTCL	23-11-2022 09:30	
2.40	mg/l	כלור כללי	RTCL	07-11-2022 09:30	
1.10	mg/l	כלור כללי	RTCL	16-11-2022 09:00	
1.28	mg/l	כלור כללי	RTCL	27-11-2022 09:30	
1.50	mg/l	כלור כללי	RTCL	10-11-2022 10:00	
73.00	mg/l	Ca סידן	Ca	07-11-2022 09:30	מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה
5.00	mg/l	CBOD צח"ב	CBOD	07-11-2022 09:30	
6.00	mg/l	CBOD צח"ב	CBOD	21-11-2022 09:00	
20.00	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	07-11-2022 09:30	
31.00	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	21-11-2022 09:00	
14.50	NTU	עכירות שדה	TURBFD	07-11-2022 09:30	
20.20	NTU	עכירות שדה	TURBFD	21-11-2022 09:00	
7.30	mg/l	זרחה	PO4	07-11-2022 09:30	
5.69	unit	יחס ספיחת נתרן	SAR	07-11-2022 09:30	
7.80	unit	הגבה בשדה	pHFD	07-11-2022 09:30	
68.00	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	21-11-2022 09:00	
1750.00	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	07-11-2022 09:30	
1760.00	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	21-11-2022 09:00	
361.00	mg/l	כלוריד	Cl	07-11-2022 09:30	
346.00	mg/l	כלוריד	Cl	21-11-2022 09:00	
33.60	mg/l	מגנזיום	Mg	07-11-2022 09:30	
0.27	mg/l	חנקית	NO2	07-11-2022 09:30	
0.65	mg/l	חנקית	NO2	21-11-2022 09:00	
234.00	mg/l	נתרן	Na	07-11-2022 09:30	
19.00	mg/l	חנקת	NO3	07-11-2022 09:30	
25.00	mg/l	חנקת	NO3	21-11-2022 09:00	
0.09	mg/l	אמוניה	NH4	07-11-2022 09:30	
0.05	mg/l	אמוניה	NH4	21-11-2022 09:00	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
40.10	mg/l	אשלגן	K	07-11-2022 09:30	מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה
0.24	mg/l	בורון	B	07-11-2022 09:30	
38.00	mg/l	צח"כ	COD	07-11-2022 09:30	
44.00	mg/l	צח"כ	COD	21-11-2022 09:00	
2.02	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	21-11-2022 09:00	
1703.00	µmho/cm	מוליכות שדה	ECFD	07-11-2022 09:30	
2.27	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	07-11-2022 09:30	

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
49.00	mg/l	סידן	Ca	14-11-2022 08:30	מאגר הצד ל"ה
3.00	mg/l	צח"ב	CBOD	14-11-2022 08:30	
34.00	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	14-11-2022 08:30	
24.50	NTU	עכירות שדה	TURBFD	14-11-2022 08:30	
<0.03	mg/l	זרחח	PO4	14-11-2022 08:30	
3.95	unit	יחס ספיחת נתרן	SAR	14-11-2022 08:30	
8.31	unit	הגבה בשדה	pHFD	14-11-2022 08:30	
49.00	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	14-11-2022 08:30	
1230.00	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	27-11-2022 10:00	
1210.00	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	06-11-2022 09:30	
1220.00	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	20-11-2022 09:00	
1210.00	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	10-11-2022 10:00	
1210.00	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	14-11-2022 08:30	
270.00	mg/l	כלוריד	Cl	27-11-2022 10:00	
269.00	mg/l	כלוריד	Cl	06-11-2022 09:30	
273.00	mg/l	כלוריד	Cl	20-11-2022 09:00	
270.00	mg/l	כלוריד	Cl	10-11-2022 10:00	
271.00	mg/l	כלוריד	Cl	14-11-2022 08:30	
34.20	mg/l	מגנזיום	Mg	14-11-2022 08:30	
<0.01	mg/l	חנקית	NO2	14-11-2022 08:30	
147.00	mg/l	נתרן	Na	14-11-2022 08:30	
<1.00	mg/l	חנקת	NO3	14-11-2022 08:30	
0.03	mg/l	אמוניה	NH4	14-11-2022 08:30	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
8.40	mg/l	אשלגן	K	14-11-2022 08:30	מאגר הצד ל"ה
0.10	mg/l	בורון	B	14-11-2022 08:30	
0.64	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	14-11-2022 08:30	
1212.00	$\mu\text{mho/cm}$	מוליכות שדה	ECFD	14-11-2022 08:30	
14.00	mg/l	צח"כ	COD	14-11-2022 08:30	