

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר צפוני מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר צפוני לפני הכלרה	06-06-2023 10:00	NT	חנקן כללי מחושב		12.43
	06-06-2023 10:00	Ca	סידן	mg/l	87
	06-06-2023 10:00	CODF	צח"כ מסונן	mg/l	23
	06-06-2023 10:00	DO	חמצן מומס	mg/l	5.39
	06-06-2023 10:00	PO4	זרחת	mg/l	4.28
	06-06-2023 10:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	7.1
	06-06-2023 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	4.7
	06-06-2023 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1525
	06-06-2023 10:00	Mg	מגנזיום	mg/l	23.7
	06-06-2023 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	256
	06-06-2023 10:00	NO2	חנקית	mg/l	2.31
	06-06-2023 10:00	pHFD	הגבה בשדה	unit	7.53
	06-06-2023 10:00	SAR	יחס ספיחת נתרן	%	3.87
	11-06-2023 12:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	> 2420
	06-06-2023 10:00	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1480
	06-06-2023 10:00	Na	נתרן	mg/l	158
	06-06-2023 10:00	NH4	אמוניה	mg/l	0.04
	06-06-2023 10:00	K	אשלגן	mg/l	46.8
	06-06-2023 10:00	CBODF	צח"ב מסונן	mg/l	1
	06-06-2023 10:00	B	בורון	mg/l	0.14
	06-06-2023 10:00	NO3	חנקת	mg/l	46
	06-06-2023 10:00	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	1.2

שם מאגר: חפר מערבי מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
בית חרות לפני הכלרה	20-06-2023 10:00	NT	חנקן כללי מחושב		16.97
	20-06-2023 10:00	Ca	סידן	mg/l	86
	20-06-2023 10:00	DO	חמצן מומס	mg/l	13.7
	20-06-2023 10:00	PO4	זרחת	mg/l	7
	20-06-2023 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	28.1
	20-06-2023 10:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	47
	20-06-2023 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1549

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר מערבי מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
250	mg/l	כלוריד	Cl	20-06-2023 10:00	בית חרות לפני הכלרה
1.88	mg/l	חנקית	NO2	20-06-2023 10:00	
22.6	mg/l	מגנזיום	Mg	20-06-2023 10:00	
7.93	unit	הגבה בשדה	pHFD	20-06-2023 10:00	
3.74	—	יחס ספיחת נתרן	SAR	20-06-2023 10:00	
24200	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	18-06-2023 10:15	
0.12	mg/l	בורון	B	20-06-2023 10:00	
1473	µmho/cm	מוליכות שדה	ECFD	20-06-2023 10:00	
151	mg/l	נתרן	Na	20-06-2023 10:00	
49.5	mg/l	אשלגן	K	20-06-2023 10:00	
13.9	mg/l	אמוניה	NH4	20-06-2023 10:00	
13.02	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	20-06-2023 10:00	
15	mg/l	חנקה	NO3	20-06-2023 10:00	

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
11.09		חנקן כללי מחושב	NT	13-06-2023 10:00	מאגר דרומי לפני הכלרה
91	mg/l	סידן	Ca	13-06-2023 10:00	
9.89	mg/l	חמצן מומס	DO	13-06-2023 10:00	
12	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	13-06-2023 10:00	
8.46	NTU	עכירות שדה	TURBFD	13-06-2023 10:00	
240	mg/l	כלוריד	Cl	13-06-2023 10:00	
1443	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	13-06-2023 10:00	
24.5	mg/l	מגנזיום	Mg	13-06-2023 10:00	
4.49	mg/l	זרחה	PO4	13-06-2023 10:00	
9.2	unit	הגבה בשדה	pHFD	13-06-2023 10:00	
3.39	%	יחס ספיחת נתרן	SAR	13-06-2023 10:00	
1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	25-06-2023 11:00	
0.13	mg/l	בורון	B	13-06-2023 10:00	
38.6	mg/l	אשלגן	K	13-06-2023 10:00	
1505	µmho/cm	מוליכות שדה	ECFD	13-06-2023 10:00	
2.01	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	13-06-2023 10:00	
0.03	mg/l	אמוניה	NH4	13-06-2023 10:00	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
141	mg/l	נתרן	Na	13-06-2023 10:00	מאגר דרומי לפני הכלרה
38	mg/l	חנקן	NO3	13-06-2023 10:00	
1.06	mg/l	חנקית	NO2	13-06-2023 10:00	

שם מאגר:

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
8660	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	18-06-2023 10:30	בית חרות א"ה 'לאחר 30 דק
0.35	mg/l	כלור כללי	RTCL	18-06-2023 10:30	
2.72	NTU	עכירות שדה	TURBFD	27-06-2023 11:15	בית חרות שוחת כניסה
0.78	mg/l	כלור כללי	RTCL	27-06-2023 11:15	
< 1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	25-06-2023 11:15	מאגר דרומי א"ה 'לאחר 30 דק
0.87	mg/l	כלור כללי	RTCL	25-06-2023 11:15	
4.1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	11-06-2023 12:10	מאגר צפוני א"ה 'לאחר 30 דק
0.7	mg/l	כלור כללי	RTCL	11-06-2023 12:10	