

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר צפוני מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
15.57		חנקן כללי מחושב	NT	14-03-2023 10:30	מאגר צפוני לפני הכלרה
84	mg/l	סידן	Ca	14-03-2023 10:30	
24	mg/l	צח"כ מסונן	CODF	14-03-2023 10:30	
12.7	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	14-03-2023 10:30	
8.23	NTU	עכירות שדה	TURBFD	14-03-2023 10:30	
3.56	mg/l	חמצן מומס	DO	14-03-2023 10:30	
8.7	NTU	עכירות שדה	TURBFD	22-03-2023 03:04	
1.01	mg/l	זרחה	oPO4	14-03-2023 10:30	
7.51	unit	הגבה בשדה	pHFD	14-03-2023 10:30	
3.74	%	יחס ספיחת נתרן	SAR	14-03-2023 10:30	
238	mg/l	כלוריד	Cl	14-03-2023 10:30	
1472	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	14-03-2023 10:30	
12.1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	12-03-2023 09:15	
48.9	mg/l	אשלגן	K	14-03-2023 10:30	
1	mg/l	צח"ב מסונן	CBODF	14-03-2023 10:30	
0.29	mg/l	בורון	B	14-03-2023 10:30	
22.9	mg/l	מגנזיום	Mg	14-03-2023 10:30	
150	mg/l	נתרן	Na	14-03-2023 10:30	
46	mg/l	חנקה	NO3	14-03-2023 10:30	
10.54	mg/l	חנקית	NO2	14-03-2023 10:30	
1.14	mg/l	אמוניה	NH4	14-03-2023 10:30	
1490	µmho/cm	מוליכות שדה	ECFD	14-03-2023 10:30	
1.74	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	14-03-2023 10:30	
חומרי הדברה					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
< 0.2	µg/l	אטרזין	ATRA	14-03-2023 10:30	מאגר צפוני לפני הכלרה
< 1	µg/l	2,4-D	DCPA	14-03-2023 10:30	
< 0.2	µg/l	טריפלוראלין	TRFL	14-03-2023 10:30	
< 1	µg/l	סילבקס	TCPA	14-03-2023 10:30	
< 1	µg/l	2,4,5-T	TCAA	14-03-2023 10:30	
< 0.2	µg/l	סימזין	SIMZ	14-03-2023 10:30	
< 1	µg/l	דינוסב	DNSB	14-03-2023 10:30	
< 1	µg/l	דיקוואט	DQAT	14-03-2023 10:30	
< 0.2	µg/l	מטולאכלור	MTAL	14-03-2023 10:30	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר צפוני מאגר

חומרי הדברה					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר צפוני לפני	14-03-2023 10:30	MCPA	MCPA	µg/l	< 0.2
מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר צפוני לפני הכלרה	14-03-2023 10:30	Al	אלומיניום	µg/l	39
	14-03-2023 10:30	As	ארסן	µg/l	< 2
	14-03-2023 10:30	Ba	בריום	µg/l	73
	14-03-2023 10:30	Be	בריליום	µg/l	< 0.4
	14-03-2023 10:30	Cd	קדמיום	µg/l	< 0.2
	14-03-2023 10:30	Co	קובלט	µg/l	< 3
	14-03-2023 10:30	Cr	כרום	µg/l	< 3
	14-03-2023 10:30	Li	ליתיום	µg/l	3
	14-03-2023 10:30	Pb	עופרת	µg/l	< 2
	14-03-2023 10:30	Se	סלניום	µg/l	< 2
	14-03-2023 10:30	Zn	אבץ	µg/l	26
	14-03-2023 10:30	V	ונדיום	µg/l	3
	14-03-2023 10:30	Mn	מנגן	µg/l	25
	14-03-2023 10:30	Mo	מוליבדן	µg/l	< 3
	14-03-2023 10:30	Fe	ברזל	µg/l	47
	14-03-2023 10:30	Hg	כספית	µg/l	< 0.1
	14-03-2023 10:30	Cu	נחושת	µg/l	5
	14-03-2023 10:30	Ni	ניקל	µg/l	4

שם מאגר: חפר מערבי מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
בית חרות לפני הכלרה	28-03-2023 11:00	NT	חנקן כללי מחושב		33.27
	28-03-2023 11:00	Ca	סידן	mg/l	82
	28-03-2023 11:00	CODF	צח"כ מסונן	mg/l	29
	28-03-2023 11:00	DO	חמצן מומס	mg/l	14.04
	28-03-2023 11:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	43.3
	22-03-2023 01:30	TURBFD	עכירות שדה	NTU	5
	28-03-2023 11:00	Cl	כלוריד	mg/l	240
	28-03-2023 11:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1619
	28-03-2023 11:00	PO4	זרחת	mg/l	0.94

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר מערבי מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
בית חרות לפני הכלרה	28-03-2023 11:00	pHFD	הגבה בשדה	unit	7.91
	28-03-2023 11:00	SAR	יחס ספיחת נתרן	%	4.17
	28-03-2023 11:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	38.5
	26-03-2023 10:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	24000
	28-03-2023 11:00	B	בורון	mg/l	0.19
	28-03-2023 11:00	CBODF	צח"ב מסונן	mg/l	2
	28-03-2023 11:00	K	אשלגן	mg/l	50
	28-03-2023 11:00	Mg	מגנזיום	mg/l	17.9
	28-03-2023 11:00	Na	נתרן	mg/l	160
	28-03-2023 11:00	NO2	חנקית	mg/l	2.47
	28-03-2023 11:00	NO3	חנקה	mg/l	2
	28-03-2023 11:00	NH4	אמוניה	mg/l	31.5
	28-03-2023 11:00	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1646
	28-03-2023 11:00	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	32
חומרי הדברה					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
בית חרות לפני הכלרה	28-03-2023 11:00	ATRA	אטרזין	µg/l	< 0.2
	28-03-2023 11:00	MCPA	MCPA	µg/l	< 0.2
	28-03-2023 11:00	DCPA	2,4-D	µg/l	< 1
	28-03-2023 11:00	DNSB	דינוסב	µg/l	< 1
	28-03-2023 11:00	DQAT	דיקוואט	µg/l	< 1
	28-03-2023 11:00	SIMZ	סימזין	µg/l	< 0.2
	28-03-2023 11:00	TCAA	2,4,5-T	µg/l	< 1
	28-03-2023 11:00	TCPA	סילבקס	µg/l	< 1
	28-03-2023 11:00	TRFL	טריפלוראלין	µg/l	< 0.2
	28-03-2023 11:00	MTAL	מטולאכלור	µg/l	< 0.2
מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
בית חרות לפני הכלרה	28-03-2023 11:00	Cd	קדמיום	µg/l	< 0.2
	28-03-2023 11:00	Al	אלומיניום	µg/l	1290
	28-03-2023 11:00	As	ארסן	µg/l	< 2
	28-03-2023 11:00	Cr	כרום	µg/l	4
	28-03-2023 11:00	Co	קובלט	µg/l	< 3
	28-03-2023 11:00	Ba	בריום	µg/l	42
	28-03-2023 11:00	Be	בריליום	µg/l	< 0.4

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר מערבי מאגר

מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
בית חרות לפני הכלרה	28-03-2023 11:00	Cu	נחושת	µg/l	7
	28-03-2023 11:00	Fe	ברזל	µg/l	1630
	28-03-2023 11:00	Hg	כספית	µg/l	< 0.1
	28-03-2023 11:00	Li	ליתיום	µg/l	3
	28-03-2023 11:00	Mn	מנגן	µg/l	54
	28-03-2023 11:00	Mo	מוליבדן	µg/l	< 3
	28-03-2023 11:00	Ni	ניקל	µg/l	4
	28-03-2023 11:00	Pb	עופרת	µg/l	< 2
	28-03-2023 11:00	Se	סלניום	µg/l	< 2
	28-03-2023 11:00	V	ונדיום	µg/l	3
	28-03-2023 11:00	Zn	אבץ	µg/l	35

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר דרומי לפני הכלרה	21-03-2023 10:00	NT	חנקן כללי מחושב		13.68
	21-03-2023 10:00	Ca	סידן	mg/l	90
	21-03-2023 10:00	CODF	צח"כ מסונן	mg/l	20
	22-03-2023 02:30	TURBFD	עכירות שדה	NTU	3.5
	21-03-2023 10:00	DO	חמצן מומס	mg/l	6.88
	21-03-2023 10:00	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	7.8
	21-03-2023 10:00	TURBFD	עכירות שדה	NTU	5.5
	21-03-2023 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	228
	21-03-2023 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1427
	21-03-2023 10:00	Mg	מגנזיום	mg/l	23.3
	21-03-2023 10:00	PO4	זרחה	mg/l	2.64
	21-03-2023 10:00	pHFD	הגבה בשדה	unit	7.47
	21-03-2023 10:00	SAR	יחס ספיחת נתרן	%	3.45
	19-03-2023 10:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	39.9
	21-03-2023 10:00	B	בורון	mg/l	0.14
	21-03-2023 10:00	CBODF	צח"ב מסונן	mg/l	2
	21-03-2023 10:00	K	אשלגן	mg/l	38.4
	21-03-2023 10:00	Na	נתרן	mg/l	142
	21-03-2023 10:00	NO2	חנקית	mg/l	1.77

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
49	mg/l	חנקה	NO3	21-03-2023 10:00	מאגר דרומי לפני הכלרה
0.92	mg/l	אמוניה	NH4	21-03-2023 10:00	
1446	µmho/cm	מוליכות שדה	ECFD	21-03-2023 10:00	
1.8	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	21-03-2023 10:00	
חומרי הדברה					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
< 0.2	µg/l	אטרזין	ATRA	21-03-2023 10:00	מאגר דרומי לפני הכלרה
< 0.2	µg/l	מטולאכלור	MTAL	21-03-2023 10:00	
< 0.2	µg/l	סימזין	SIMZ	21-03-2023 10:00	
< 1	µg/l	2,4,5-T	TCAA	21-03-2023 10:00	
< 1	µg/l	סילבקס	TCPA	21-03-2023 10:00	
< 0.2	µg/l	טריפלוראלין	TRFL	21-03-2023 10:00	
< 0.2	µg/l	MCPA	MCPA	21-03-2023 10:00	
< 1	µg/l	דיקוואט	DQAT	21-03-2023 10:00	
< 1	µg/l	2,4-D	DCPA	21-03-2023 10:00	
< 1	µg/l	דינוסב	DNSB	21-03-2023 10:00	
מתכות					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
< 2	µg/l	ארסן	As	21-03-2023 10:00	מאגר דרומי לפני הכלרה
58	µg/l	אלומיניום	Al	21-03-2023 10:00	
58	µg/l	בריום	Ba	21-03-2023 10:00	
< 0.4	µg/l	בריליום	Be	21-03-2023 10:00	
< 0.2	µg/l	קדמיום	Cd	21-03-2023 10:00	
< 3	µg/l	קובלט	Co	21-03-2023 10:00	
< 3	µg/l	כרום	Cr	21-03-2023 10:00	
< 3	µg/l	נחושת	Cu	21-03-2023 10:00	
61	µg/l	ברזל	Fe	21-03-2023 10:00	
< 0.1	µg/l	כספית	Hg	21-03-2023 10:00	
< 3	µg/l	מוליבדן	Mo	21-03-2023 10:00	
3	µg/l	ליתיום	Li	21-03-2023 10:00	
27	µg/l	מנגן	Mn	21-03-2023 10:00	
3	µg/l	ניקל	Ni	21-03-2023 10:00	
< 2	µg/l	עופרת	Pb	21-03-2023 10:00	
< 2	µg/l	סלניום	Se	21-03-2023 10:00	
< 3	µg/l	ונדיום	V	21-03-2023 10:00	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

מתכות					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר דרומי לפני	21-03-2023 10:00	Zn	אבץ	µg/l	17

שם מאגר:

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
בית חרות א"ה 'לאחר 30 דק	26-03-2023 10:20	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	24000
	26-03-2023 10:20	RTCL	כלור כללי	mg/l	1
בית חרות שוחת כניסה	08-03-2023 08:45	TURBFD	עכירות שדה	NTU	5.1
	13-03-2023 09:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	10
	13-03-2023 09:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	1.55
	08-03-2023 08:45	RTCL	כלור כללי	mg/l	0.4
מאגר צפוני א"ה 'לאחר 30 דק	12-03-2023 09:30	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	57.8
	12-03-2023 09:30	RTCL	כלור כללי	mg/l	0.56