

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: תענן - ברק מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
ברק (תענ"ך) (SR-3)	18-04-2023 09:30	NT	חנקן כללי מחושב		5.93
	18-04-2023 09:30	Ca	סידן	mg/l	61.2
	18-04-2023 09:30	CBOD	צח"ב	mg/l	3
	18-04-2023 09:30	oPO4	זרחת	mg/l	0.23
	18-04-2023 09:30	SAR	יחס ספיחת נתרן	%	4.32
	18-04-2023 09:30	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסוס	mg/l	27
	18-04-2023 09:30	pHFD	הגבה בשדה	unit	8.02
	18-04-2023 09:30	TURBFD	עכירות שדה	NTU	24.2
	18-04-2023 09:30	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1459
	18-04-2023 09:30	Cl	כלוריד	mg/l	292
	18-04-2023 09:30	Mg	מגנזיום	mg/l	34.2
	18-04-2023 09:30	Na	נתרן	mg/l	170
	18-04-2023 09:30	NO2	חנקית	mg/l	1.01
	18-04-2023 09:30	NO3	חנקת	mg/l	12
	18-04-2023 09:30	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	10.9
	18-04-2023 09:30	COD	צח"כ	mg/l	20
	18-04-2023 09:30	B	בורון	mg/l	0.18
	18-04-2023 09:30	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	1435
	18-04-2023 09:30	K	אשלגן	mg/l	22.6
	18-04-2023 09:30	NH4	אמוניה	mg/l	2.32
	18-04-2023 09:30	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	2.84

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מעלה קישון דרומי יציאה א"ה 30 דקות	19-04-2023 09:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	< 1
	23-04-2023 10:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	< 1
	27-04-2023 08:30	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	< 1
	17-04-2023 09:09	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	< 1
	04-04-2023 08:30	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	< 1
	09-04-2023 10:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	1
	10-04-2023 08:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	< 1
	02-04-2023 09:00	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	< 1
	23-04-2023 10:00	RTCL	כלור כללי	mg/l	2.7

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
1.35	mg/l	כלור כללי	RTCL	27-04-2023 08:30	מעלה קישון דרומי יציאה א"ה 30 דקות
1.97	mg/l	כלור כללי	RTCL	17-04-2023 09:09	
1.48	mg/l	כלור כללי	RTCL	19-04-2023 09:00	
1.15	mg/l	כלור כללי	RTCL	02-04-2023 09:00	
1.48	mg/l	כלור כללי	RTCL	04-04-2023 08:30	
1.63	mg/l	כלור כללי	RTCL	09-04-2023 10:00	
1.5	mg/l	כלור כללי	RTCL	10-04-2023 08:00	
31.9		חנקן כללי מחושב	NT	17-04-2023 09:00	מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה
69	mg/l	Ca סידן	Ca	17-04-2023 09:00	
4.87	mg/l	חמצן מומס	DO	17-04-2023 09:00	
5	mg/l	צח"ב	CBOD	17-04-2023 09:00	
4.88	%	יחס ספיחת נתרן	SAR	17-04-2023 09:00	
7.6	mg/l	זרחת	oPO4	17-04-2023 09:00	
6.14	NTU	עכירות שדה	TURBFD	17-04-2023 09:00	
2.9	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	17-04-2023 09:00	
1784	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	17-04-2023 09:00	
310	mg/l	כלוריד	Cl	17-04-2023 09:00	
32.4	mg/l	מגנזיום	Mg	17-04-2023 09:00	
3.02	mg/l	חנקית	NO2	17-04-2023 09:00	
196	mg/l	נתרן	Na	17-04-2023 09:00	
37	mg/l	חנקת	NO3	17-04-2023 09:00	
7.95	unit	הגבה בשדה	pHFD	17-04-2023 09:00	
24000	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	02-04-2023 09:00	
27	mg/l	צח"כ	COD	17-04-2023 09:00	
0.22	mg/l	בורון	B	17-04-2023 09:00	
1801	µmho/cm	מוליכות שדה	ECFD	17-04-2023 09:00	
38	mg/l	אשלגן	K	17-04-2023 09:00	
22.6	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	17-04-2023 09:00	
28.01	mg/l	אמוניה	NH4	17-04-2023 09:00	

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
1.89		חנקן כללי מחושב	NT	18-04-2023 10:00	מאגר הצד ל"ה

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
53.8	mg/l	Ca סידן	Ca	18-04-2023 10:00	מאגר הצד ל"ה
2	mg/l	CBOD צח"ב	CBOD	18-04-2023 10:00	
0.08	mg/l	oPO4 זרחה	oPO4	18-04-2023 10:00	
8.03	unit	הגבה בשדה pHFD	pHFD	18-04-2023 10:00	
2.87	%	SAR יחס ספיחת נתרן	SAR	18-04-2023 10:00	
5.82	NTU	TURBFD עכירות שדה	TURBFD	18-04-2023 10:00	
7.1	mg/l	TSS מוצקים מרחפים 105 צלסוס	TSS	18-04-2023 10:00	
1013	µmho/cm	EC מוליכות חשמלית	EC	23-04-2023 10:53	
205	mg/l	Cl כלוריד	Cl	23-04-2023 10:53	
205	mg/l	Cl כלוריד	Cl	18-04-2023 10:00	
1025	µmho/cm	EC מוליכות חשמלית	EC	18-04-2023 10:00	
26.5	mg/l	Mg מגנזיום	Mg	18-04-2023 10:00	
103	mg/l	Na נתרן	Na	18-04-2023 10:00	
0.1	mg/l	NO2 חנקית	NO2	18-04-2023 10:00	
5	mg/l	NO3 חנקת	NO3	18-04-2023 10:00	
10	MPN/100ml	FMPN קוליפורם צואתי	FMPN	02-04-2023 09:30	
0.13	mg/l	B בורון	B	18-04-2023 10:00	
13	mg/l	COD צח"כ	COD	18-04-2023 10:00	
1043	µmho/cm	ECFD מוליכות שדה	ECFD	18-04-2023 10:00	
8.1	mg/l	K אשלגן	K	18-04-2023 10:00	
0.16	mg/l	NH4 אמוניה	NH4	18-04-2023 10:00	
0.82	mg/l	NKJT חנקן קלדהל	NKJT	18-04-2023 10:00	