

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: תענך - ברק מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
4.64		חנקן כללי מחושב	NT	06-06-2023 10:00	ברק (תענ"ך) (SR-3)
53.1	mg/l	סידן	Ca	06-06-2023 10:00	
29	mg/l	צח"כ מסונן	CODF	06-06-2023 10:00	
5	mg/l	צח"ב	CBOD	06-06-2023 10:00	
3.49	mg/l	חמצן מומס	DO	06-06-2023 10:00	
0.67	mg/l	זרחת	PO4	06-06-2023 10:00	
8.06	unit	הגבה בשדה	pHFD	06-06-2023 10:00	
4.59	%	יחס ספיחת נתרן	SAR	06-06-2023 10:00	
45.6	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	06-06-2023 10:00	
39.3	NTU	עכירות שדה	TURBFD	06-06-2023 10:00	
1420	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	06-06-2023 10:00	
299	mg/l	כלוריד	Cl	06-06-2023 10:00	
1	mg/l	צח"ב מסונן	CBODF	06-06-2023 10:00	
22	mg/l	אשלגן	K	06-06-2023 10:00	
31.6	mg/l	מגנזיום	Mg	06-06-2023 10:00	
1.9	mg/l	חנקית	NO2	06-06-2023 10:00	
171	mg/l	נתרן	Na	06-06-2023 10:00	
7	mg/l	חנקת	NO3	06-06-2023 10:00	
0.15	mg/l	אמוניה	NH4	06-06-2023 10:00	
6.3	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	06-06-2023 10:00	
1413	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	20-06-2023 10:00	תבור מאגר (SR-4)
304	mg/l	כלוריד	Cl	20-06-2023 10:00	
0.16	mg/l	בורון	B	06-06-2023 10:00	
30	mg/l	צח"כ	COD	06-06-2023 10:00	
1420	µmho/cm	מוליכות שדה	ECFD	06-06-2023 10:00	
2.4	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	06-06-2023 10:00	

שם מאגר: תבור מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
18.5	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	26-06-2023 09:30	תבור מאגר (SR-4)
321	mg/l	כלוריד	Cl	20-06-2023 10:00	
1611	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	20-06-2023 10:00	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: רם און מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
2.35		חנקן כללי מחושב	NT	06-06-2023 09:00	רם און מאגר (SR-5)
48.8	mg/l	Ca סידן	Ca	06-06-2023 09:00	
13	mg/l	צח"ב	CBOD	06-06-2023 09:00	
28	mg/l	צח"כ מסונן	CODF	06-06-2023 09:00	
365.4	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	06-06-2023 09:30	
7.71	unit	הגבה בשדה	pHFD	06-06-2023 09:00	
0.28	mg/l	זרחת	PO4	06-06-2023 09:00	
5.58	%	יחס ספיחת נתרן	SAR	06-06-2023 09:00	
44	NTU	עכירות שדה	TURBFD	06-06-2023 09:00	
63	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	06-06-2023 09:00	
367	mg/l	כלוריד	Cl	20-06-2023 08:30	
1663	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	20-06-2023 08:30	
356	mg/l	כלוריד	Cl	06-06-2023 09:00	
3	mg/l	צח"ב מסונן	CBODF	06-06-2023 09:00	
1629	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	06-06-2023 09:00	
35.5	mg/l	מגנזיום	Mg	06-06-2023 09:00	
28.2	mg/l	אשלגן	K	06-06-2023 09:00	
< 0.03	mg/l	אמוניה	NH4	06-06-2023 09:00	
210	mg/l	נתרן	Na	06-06-2023 09:00	
< 1	mg/l	חנקת	NO3	06-06-2023 09:00	
< 0.01	mg/l	חנקית	NO2	06-06-2023 09:00	
0.22	mg/l	בורון	B	06-06-2023 09:00	
47	mg/l	צח"כ	COD	06-06-2023 09:00	
1648	µmho/cm	מוליכות שדה	ECFD	06-06-2023 09:00	
2.3	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	06-06-2023 09:00	

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
< 1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	06-06-2023 10:30	מעלה קישון דרומי יציאה א"ה 30 דקות
8.4	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	21-06-2023 09:30	
< 1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	14-06-2023 09:30	
< 1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	27-06-2023 10:00	
< 1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	25-06-2023 09:30	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	18-06-2023 09:30	מעלה קישון דרומי יציאה א"ה 30 דקות
< 1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	12-06-2023 10:00	
2.5	mg/l	כלור כללי	RTCL	06-06-2023 10:30	
1.05	mg/l	כלור כללי	RTCL	21-06-2023 09:30	
3.781	mg/l	כלור כללי	RTCL	12-06-2023 10:00	
1.38	mg/l	כלור כללי	RTCL	14-06-2023 09:30	
1.81	mg/l	כלור כללי	RTCL	27-06-2023 10:00	
1.03	mg/l	כלור כללי	RTCL	18-06-2023 09:30	
29.12		חנקן כללי מחושב	NT	25-06-2023 09:30	מעלה קישון דרומי יציאה ל"ה
32.33		חנקן כללי מחושב	NT	12-06-2023 10:00	
3.17	mg/l	חמצן מומס	DO	12-06-2023 10:00	
10	mg/l	צח"ב	CBOD	27-06-2023 10:00	
33.7	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	27-06-2023 10:00	
325.5	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	06-06-2023 10:30	
17.5	NTU	עכירות שדה	TURBFD	14-06-2023 09:30	
11.9	NTU	עכירות שדה	TURBFD	27-06-2023 10:00	
15.5	mg/l	אמוניה	NH4	12-06-2023 10:00	
75	mg/l	חנקן	NO3	12-06-2023 10:00	
8.98	mg/l	חנקית	NO2	12-06-2023 10:00	
1786	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	14-06-2023 09:30	
333	mg/l	כלוריד	Cl	14-06-2023 09:30	
1.11	mg/l	אמוניה	NH4	25-06-2023 09:30	
101	mg/l	חנקן	NO3	25-06-2023 09:30	
6.19	mg/l	חנקית	NO2	25-06-2023 09:30	
12.32	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	12-06-2023 10:00	
3.99	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	25-06-2023 09:30	
51	mg/l	צח"כ	COD	27-06-2023 10:00	

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
1	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	06-06-2023 09:30	מאגר הצד א"ה 30 דקות
1.5	mg/l	כלור כללי	RTCL	06-06-2023 09:30	
0.84		חנקן כללי מחושב	NT	06-06-2023 09:30	מאגר הצד ל"ה

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

פרמטרים כלליים					
נקודת דיגום	מועד דיגום	סימול פרמטר	שם פרמטר	יחידה	תוצאה
מאגר הצד ל"ה	06-06-2023 09:30	Ca	סידן	mg/l	50.3
	06-06-2023 09:30	CBOD	צח"ב	mg/l	3
	06-06-2023 09:30	CODF	צח"כ מסונן	mg/l	9
	06-06-2023 09:30	FMPN	קוליפורם צואתי	MPN/100ml	15.6
	06-06-2023 09:30	PO ₄	זרחת	mg/l	0.15
	06-06-2023 09:30	SAR	יחס ספיחת נתרן	%	2.85
	06-06-2023 09:30	TSS	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	mg/l	30
	06-06-2023 09:30	TURBFD	עכירות שדה	NTU	18.5
	06-06-2023 09:30	pHFD	הגבה בשדה	unit	7.75
	06-06-2023 09:30	CBODF	צח"ב מסונן	mg/l	1
	06-06-2023 09:30	Cl	כלוריד	mg/l	202
	06-06-2023 09:30	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	998
	06-06-2023 09:30	K	אשלגן	mg/l	7.9
	06-06-2023 09:30	Mg	מגנזיום	mg/l	26.3
	06-06-2023 09:30	NH ₄	אמוניה	mg/l	< 0.03
	06-06-2023 09:30	NO ₂	חנקית	mg/l	< 0.01
	06-06-2023 09:30	Na	נתרן	mg/l	100
	06-06-2023 09:30	NO ₃	חנקת	mg/l	< 1
	11-06-2023 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	204
	11-06-2023 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1005
	15-06-2023 08:30	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1019
	15-06-2023 08:30	Cl	כלוריד	mg/l	206
	25-06-2023 10:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1093
	25-06-2023 10:00	Cl	כלוריד	mg/l	235
	18-06-2023 08:00	Cl	כלוריד	mg/l	208
	18-06-2023 08:00	EC	מוליכות חשמלית	µmho/cm	1032
	06-06-2023 09:30	B	בורן	mg/l	0.14
	06-06-2023 09:30	COD	צח"כ	mg/l	13
	06-06-2023 09:30	ECFD	מוליכות שדה	µmho/cm	986
	06-06-2023 09:30	NKJT	חנקן קלדהל	mg/l	0.77

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי תשלובת הקישון לדיווח

שם מאגר: גלובע מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
3.5		חנקן כללי מחושב	NT	27-06-2023 09:30	SR-6 גלובע מאגר
51.6	mg/l	Ca סידן	Ca	27-06-2023 09:30	
6.83	mg/l	חמצן מומס	DO	27-06-2023 09:30	
5	mg/l	צח"ב	CBOD	27-06-2023 09:30	
23	mg/l	צח"כ מסונן	CODF	27-06-2023 09:30	
95.5	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	27-06-2023 09:30	
7.56	unit	הגבה בשדה	pHFD	27-06-2023 09:30	
0.58	mg/l	זרחה	oPO4	27-06-2023 09:30	
5.71	—	יחס ספיחת נתון	SAR	27-06-2023 09:30	
8.5	NTU	עכירות שדה	TURBFD	27-06-2023 09:30	
347	mg/l	כלוריד	Cl	20-06-2023 09:30	
1584	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	20-06-2023 09:30	
1	mg/l	צח"ב מסונן	CBODF	27-06-2023 09:30	
0.22	mg/l	בורון	B	27-06-2023 09:30	
427	mg/l	כלוריד	Cl	27-06-2023 09:30	
1595	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	27-06-2023 09:30	
35.2	mg/l	מגנזיום	Mg	27-06-2023 09:30	
217	mg/l	נתרן	Na	27-06-2023 09:30	
30.1	mg/l	אשלגן	K	27-06-2023 09:30	
0.19	mg/l	אמוניה	NH4	27-06-2023 09:30	
3	mg/l	חנקן	NO3	27-06-2023 09:30	
2.08	mg/l	חנקית	NO2	27-06-2023 09:30	
7.5	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	27-06-2023 09:30	
37	mg/l	צח"כ	COD	27-06-2023 09:30	
1618	µmho/cm	מוליכות שדה	ECFD	27-06-2023 09:30	
2.3	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	27-06-2023 09:30	