

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי גוש עציון לדיווח

שם מאגר:

פרמטרים כלליים					
תוצאה	יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	מועד דיגום	נקודת דיגום
24200	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	06-09-2023 08:30	גוש עציון א"ה אחרי מסננים
2.5	mg/l	כלור כללי	RTCL	06-09-2023 08:30	
38.67		חנקן כללי מחושב	NT	06-09-2023 08:30	גוש עציון לפני הכלרה
58.8	mg/l	סידן	Ca	06-09-2023 08:30	
33	mg/l	צח"כ מסונן	CODF	06-09-2023 08:30	
3.9	mg/l	חמצן מומס	DO	06-09-2023 08:30	
13	mg/l	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	TSS	06-09-2023 08:30	
7.4	NTU	עכירות שדה	TURBFD	06-09-2023 08:30	
1166	µmho/cm	מוליכות חשמלית	EC	06-09-2023 08:30	
7.4	unit	הגבה בשדה	pHFD	06-09-2023 08:30	
10.1	mg/l	זרחה	oPO4	06-09-2023 08:30	
3.04	—	יחס ספיחת נתרן	SAR	06-09-2023 08:30	
13000	MPN/100ml	קוליפורם צואתי	FMPN	06-09-2023 08:30	
7.4	NTU	עכירות שדה	TURBFD	06-09-2023 08:30	
132	mg/l	כלוריד	Cl	06-09-2023 08:30	
1	mg/l	צח"ב מסונן	CBODF	06-09-2023 08:30	
0.25	mg/l	בורון	B	06-09-2023 08:30	
1253	µmho/cm	מוליכות שדה	ECFD	06-09-2023 08:30	
37.8	mg/l	חנקן קלדהל	NKJT	06-09-2023 08:30	
20.2	mg/l	מגנזיום	Mg	06-09-2023 08:30	
2.11	mg/l	חנקית	NO2	06-09-2023 08:30	
106	mg/l	נתרן	Na	06-09-2023 08:30	
35.28	mg/l	אמוניה	NH4	06-09-2023 08:30	
24.3	mg/l	אשלגן	K	06-09-2023 08:30	
1	mg/l	חנקה	NO3	06-09-2023 08:30	