

## טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

## מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר צפוני מאגר

| פרמטרים כלליים |           |                          |             |                  |                       |
|----------------|-----------|--------------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| תוצאה          | יחידה     | שם פרמטר                 | סימול פרמטר | מועד דיגום       | נקודת דיגום           |
| 8.45           |           | חנקן כללי מחושב          | NT          | 08-08-2023 10:00 | מאגר צפוני לפני הכלרה |
| 85             | mg/l      | סידן                     | Ca          | 08-08-2023 10:00 |                       |
| 16             | mg/l      | צח"כ מסונן               | CODF        | 08-08-2023 10:00 |                       |
| 6.84           | mg/l      | חמצן מומס                | DO          | 08-08-2023 10:00 |                       |
| 9.3            | mg/l      | מוצקים מרחפים 105 צלסיוס | TSS         | 08-08-2023 10:00 |                       |
| 6              | NTU       | עכירות שדה               | TURBFD      | 08-08-2023 10:00 |                       |
| 48.8           | MPN/100ml | קוליפורם צואתי           | FMPN        | 06-08-2023 09:30 |                       |
| 246            | mg/l      | כלוריד                   | Cl          | 08-08-2023 10:00 |                       |
| 1473           | µmho/cm   | מוליכות חשמלית           | EC          | 08-08-2023 10:00 |                       |
| 27.2           | mg/l      | מגנזיום                  | Mg          | 08-08-2023 10:00 |                       |
| 144            | mg/l      | נתרן                     | Na          | 08-08-2023 10:00 |                       |
| 2.25           | mg/l      | חנקית                    | NO2         | 08-08-2023 10:00 |                       |
| 3.21           | mg/l      | זרחה                     | PO4         | 08-08-2023 10:00 |                       |
| 3.48           | —         | יחס ספיחת נתרן           | SAR         | 08-08-2023 10:00 |                       |
| 7.99           | unit      | הגבה בשדה                | pHFD        | 08-08-2023 10:00 |                       |
| 0.14           | mg/l      | בורון                    | B           | 08-08-2023 10:00 |                       |
| < 1            | mg/l      | צח"כ מסונן               | CBODF       | 08-08-2023 10:00 |                       |
| 0.2            | mg/l      | אמוניה                   | NH4         | 08-08-2023 10:00 |                       |
| 40.5           | mg/l      | אשלגן                    | K           | 08-08-2023 10:00 |                       |
| 1499           | µmho/cm   | מוליכות שדה              | ECFD        | 08-08-2023 10:00 |                       |
| 1.43           | mg/l      | חנקן קלדהל               | NKJT        | 08-08-2023 10:00 |                       |
| 28             | mg/l      | חנקה                     | NO3         | 08-08-2023 10:00 |                       |

שם מאגר: חפר מערבי מאגר

| פרמטרים כלליים |       |                          |             |                  |                     |
|----------------|-------|--------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| תוצאה          | יחידה | שם פרמטר                 | סימול פרמטר | מועד דיגום       | נקודת דיגום         |
| 21.57          |       | חנקן כללי מחושב          | NT          | 15-08-2023 10:00 | בית חרות לפני הכלרה |
| 81             | mg/l  | סידן                     | Ca          | 15-08-2023 10:00 |                     |
| 31             | mg/l  | צח"כ מסונן               | CODF        | 15-08-2023 10:00 |                     |
| 0.9            | mg/l  | חמצן מומס                | DO          | 15-08-2023 10:00 |                     |
| 3.2            | mg/l  | מוצקים מרחפים 105 צלסיוס | TSS         | 15-08-2023 10:00 |                     |
| 2.67           | NTU   | עכירות שדה               | TURBFD      | 15-08-2023 10:00 |                     |
| 248            | mg/l  | כלוריד                   | Cl          | 15-08-2023 10:00 |                     |

## טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר מערבי מאגר

| פרמטרים כלליים |                    |                |                 |                  |                     |
|----------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|
| תוצאה          | יחידה              | שם פרמטר       | סימול פרמטר     | מועד דיגום       | נקודת דיגום         |
| 1597           | $\mu\text{mho/cm}$ | מוליכות חשמלית | EC              | 15-08-2023 10:00 | בית חרות לפני הכלרה |
| 25.2           | mg/l               | מגנזיום        | Mg              | 15-08-2023 10:00 |                     |
| 155            | mg/l               | נתרן           | Na              | 15-08-2023 10:00 |                     |
| 4.04           | mg/l               | חנקית          | NO <sub>2</sub> | 15-08-2023 10:00 |                     |
| 3              | mg/l               | חנקה           | NO <sub>3</sub> | 15-08-2023 10:00 |                     |
| 2.29           | mg/l               | זרחה           | PO <sub>4</sub> | 15-08-2023 10:00 |                     |
| 3.86           | —                  | יחס ספיחת נתרן | SAR             | 15-08-2023 10:00 |                     |
| 7.31           | unit               | הגבה בשדה      | pHFD            | 15-08-2023 10:00 |                     |
| 200            | MPN/100ml          | קוליפורם צואתי | FMPN            | 15-08-2023 10:10 |                     |
| 0.14           | mg/l               | בורון          | B               | 15-08-2023 10:00 |                     |
| 3              | mg/l               | צח"ב מסונן     | CBODF           | 15-08-2023 10:00 |                     |
| 43.3           | mg/l               | אשלגן          | K               | 15-08-2023 10:00 |                     |
| 1646           | $\mu\text{mho/cm}$ | מוליכות שדה    | ECFD            | 15-08-2023 10:00 |                     |
| 21.24          | mg/l               | אמוניה         | NH <sub>4</sub> | 15-08-2023 10:00 |                     |
| 19.74          | mg/l               | חנקן קלדהל     | NKJT            | 15-08-2023 10:00 |                     |

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

| פרמטרים כלליים |                    |                          |                 |                  |                       |
|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| תוצאה          | יחידה              | שם פרמטר                 | סימול פרמטר     | מועד דיגום       | נקודת דיגום           |
| 6.36           |                    | חנקן כללי מחושב          | NT              | 29-08-2023 11:30 | מאגר דרומי לפני הכלרה |
| 89             | mg/l               | סידן                     | Ca              | 29-08-2023 11:30 |                       |
| 8              | mg/l               | צח"ב                     | CBOD            | 14-08-2023 09:50 |                       |
| 16             | NTU                | עכירות שדה               | TURBFD          | 14-08-2023 09:50 |                       |
| 11.2           | mg/l               | מוצקים מרחפים 105 צלסיוס | TSS             | 14-08-2023 09:50 |                       |
| 1.61           | mg/l               | חמצן מומס                | DO              | 29-08-2023 11:30 |                       |
| 17             | mg/l               | צח"כ מסונן               | CODF            | 29-08-2023 11:30 |                       |
| 6.3            | mg/l               | מוצקים מרחפים 105 צלסיוס | TSS             | 29-08-2023 11:30 |                       |
| 7.34           | NTU                | עכירות שדה               | TURBFD          | 29-08-2023 11:30 |                       |
| < 1            | MPN/100ml          | קוליפורם צואתי           | FMPN            | 20-08-2023 10:00 |                       |
| 257            | mg/l               | כלוריד                   | Cl              | 29-08-2023 11:30 |                       |
| 1510           | $\mu\text{mho/cm}$ | מוליכות חשמלית           | EC              | 29-08-2023 11:30 |                       |
| 27.6           | mg/l               | מגנזיום                  | Mg              | 29-08-2023 11:30 |                       |
| 155            | mg/l               | נתרן                     | Na              | 29-08-2023 11:30 |                       |
| 3.11           | mg/l               | חנקית                    | NO <sub>2</sub> | 29-08-2023 11:30 |                       |

## טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה: קולחי עמק חפר לדיווח

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

| פרמטרים כלליים |         |                |             |                  |                       |
|----------------|---------|----------------|-------------|------------------|-----------------------|
| תוצאה          | יחידה   | שם פרמטר       | סימול פרמטר | מועד דיגום       | נקודת דיגום           |
| 3.36           | mg/l    | זרחח           | PO4         | 29-08-2023 11:30 | מאגר דרומי לפני הכלרה |
| 7.93           | unit    | הגבה בשדה      | pHFD        | 29-08-2023 11:30 |                       |
| 3.68           | —       | יחס ספיחת נתרן | SAR         | 29-08-2023 11:30 |                       |
| 35             | mg/l    | צח"כ           | COD         | 14-08-2023 09:50 |                       |
| 0.15           | mg/l    | בורון          | B           | 29-08-2023 11:30 |                       |
| 1              | mg/l    | צח"ב מסונן     | CBODF       | 29-08-2023 11:30 |                       |
| 41.5           | mg/l    | אשלגן          | K           | 29-08-2023 11:30 |                       |
| 1564           | µmho/cm | מוליכות שדה    | ECFD        | 29-08-2023 11:30 |                       |
| 1.67           | mg/l    | חנקן קלדהל     | NKJT        | 29-08-2023 11:30 |                       |
| 0.2            | mg/l    | אמוניה         | NH4         | 29-08-2023 11:30 |                       |
| 16             | mg/l    | חנקן           | NO3         | 29-08-2023 11:30 |                       |

שם מאגר:

| פרמטרים כלליים |           |                |             |                  |                               |
|----------------|-----------|----------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| תוצאה          | יחידה     | שם פרמטר       | סימול פרמטר | מועד דיגום       | נקודת דיגום                   |
| 860            | MPN/100ml | קוליפורם צואתי | FMPN        | 15-08-2023 08:11 | בית חרות א"ה<br>'לאחר 30 דק   |
| 2.56           | NTU       | עכירות שדה     | TURBFD      | 22-08-2023 10:00 | בית חרות שוחת<br>כניסה        |
| 0.85           | mg/l      | כלור כללי      | RTCL        | 22-08-2023 10:00 |                               |
| 2              | MPN/100ml | קוליפורם צואתי | FMPN        | 20-08-2023 10:15 | מאגר דרומי א"ה<br>'לאחר 30 דק |
| 21.1           | mg/l      | כלור כללי      | RTCL        | 20-08-2023 10:15 |                               |
| 14.8           | MPN/100ml | קוליפורם צואתי | FMPN        | 06-08-2023 09:45 | מאגר צפוני א"ה<br>'לאחר 30 דק |
| 0.8            | mg/l      | כלור כללי      | RTCL        | 06-08-2023 09:45 |                               |